



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00172/21

Серия **RU** № **0149785**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@szrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИБРАГИМОВ ЭЛЬДАР БАГАДУРОВИЧ место нахождения: 344068, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Парковый, дом 26, адрес места осуществления деятельности: 344064, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Вавилова, дом 63в, ОГНИП: 304616621900024, номер телефона: +78632688788, адрес электронной почты: intehplast@intehplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИБРАГИМОВ ЭЛЬДАР БАГАДУРОВИЧ место нахождения: 344068, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Парковый, дом 26, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344064, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Вавилова, дом 63в.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные деревянные с выпадающим порогом марки «КАПЕЛЬ», однопольные тип «ДПГ-21-10 КАПЕЛЬ ЕІ30 Гладкая левая МБ (2000*900) ПВ» (глухие), тип «ДПО-21-10 КАПЕЛЬ ЕІ30 Гладкая левая МБ (2000*900) ПВ» (со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету) (где ДПГ - дверь противопожарная глухая; ДПО - дверь противопожарная остекленная; «21» - габаритные размеры проема по высоте от 13 дм до 22,5 дм; «10» - габаритные размеры проема по ширине от 6 дм до 11 дм; КАПЕЛЬ - марка; ЕІ30 - обозначение предела огнестойкости; левая - обозначение стороны открывания дверного полотна; МБ - обозначение цвета моноколор белый; «2000» - габаритные размеры полотна по высоте от 1300 мм до 2200 мм; «900» - габаритные размеры полотна по ширине от 600 мм до 1000 мм), толщина полотна дверей не менее 42 мм; (светопрозрачное заполнение - стекло огнестойкое многослойное тип «FC 30 (Fire Cristal)», толщиной 14 мм, выпускаемое ООО «МПК» по ТУ 23.19.9-001-31586614-2018), выпускаемые по ТУ 16.23.11-008-0145985172-2020 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ «КАПЕЛЬ»

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-056/03-2021, выданного 11.03.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 025-CC/02-2021, выданного 15.02.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкция строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - ЕІ30. Условия хранения: в закрытых складских помещениях вдали от обогревательных приборов в горизонтальном положении с соблюдением условий, исключающих возможность их механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также обеспечивающих защиту от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, согласно группы С2 по ГОСТ 1515-69 при температуре от плюс 15 до плюс 30 градусов Цельсия, относительной влажности не более 65%. Установленный срок хранения - 1 год со дня отгрузки изделий со склада изготовителя. Срок годности (эксплуатации) - 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

11.03.2021

ПО

10.03.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Щериков Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)

