



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00105/20

Серия RU № 0269979

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковский, улица Орджоникидзе, дом 8. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Оникс-ТМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, корпус кузнечно-штамповочный, этаж 2, помещение 1, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 142100, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1. Основной государственный регистрационный номер: 1035007223800. Телефон: +7 4955102438. Адрес электронной почты: oniks-dveri@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Оникс-ТМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, корпус кузнечно-штамповочный, этаж 2, помещение 1, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 142100, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Двери деревянные противопожарные однопольные глухие типа ДДШ-01-Е130 и с остеклением до 25% типа ДДШО-01-Е130, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2400 мм и ширине от 600 мм до 1100 мм, двупольные глухие типа ДДШ-02-Е130 и с остеклением до 25% типа ДДШО-02-Е130, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2400 мм и ширине от 1100 мм до 1700 мм, толщиной полотна не менее 39 мм, остекление - стекло пожаростойкое "РЕФРАГЛАСС Е1W 30" (ТУ 5923-001-02543319-2016), общей толщиной 20 мм, выпускаемые по ТУ 16.23.11-001-70442126-2020 «ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 20 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 362-С/ТР-20 от 23.12.2020 года, № 363-С/ТР-20 от 23.12.2020 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года.

Акт о результатах анализа состояния производства № 361-АСП/20 от 26.11.2020 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0774061.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости - Е130.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0774061.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2020 ПО 28.12.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Подсвапов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Гонимов Анатолий Анатольевич
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00105/20

Серия **RU** № **0774061**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 16.23.11-001-70442126-2020 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ".

Паспорт ДДШ-1-30.00.000ПС "ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ТИПОВ ДДШ-01-Е130; ДДШО-01-Е130".

Паспорт ДДШ-2-30.00.000ПС "ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ТИПОВ ДДШ-02-Е130; ДДШО-02-Е130".

Комплект конструкторской документации ДДШ-1-30.00.000 "Дверь деревянная противопожарная однопольная типов ДДШ-01-Е130; ДДШО-01-Е130".

Комплект конструкторской документации ДДШ-2-30.00.000 "Дверь деревянная противопожарная двупольная типов ДДШ-02-Е130; ДДШО-02-Е130".

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 16.23.11-001-70442126-2020 раздел 6:

Двери должны храниться в вертикальном положении на поддонах или подкладках в потребительской упаковке. Допустимое отклонение от вертикального положения - не более 15°. Дверные ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм.

Допускается хранение дверей в потребительской упаковке и транспортной таре.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 16.23.11-001-70442126-2020 пункт 6.4:

Срок хранения дверей не должен превышать 24 месяца при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствию в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 16.23.11-001-70442126-2020 пункт 8.4:

Установленный срок службы дверей до списания 10 лет. Досрочному списанию подлежит дверь, выполнившая свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Подсезаев Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Томасов Анатолий Анатольевич
(Ф.И.О.)