



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00171/21

Серия **RU** № **0149784**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИБРАГИМОВ ЭЛЬДАР БАГАДУРОВИЧ место нахождения: 344068, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Парковый, дом 26, адрес места осуществления деятельности: 344064, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Вавилова, дом 63в, ОГНИП: 304616621900024, номер телефона: +78632688788, адрес электронной почты: intehplast@intehplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИБРАГИМОВ ЭЛЬДАР БАГАДУРОВИЧ место нахождения: 344068, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Парковый, дом 26, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344064, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Вавилова, дом 63в.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные деревянные со стационарным порогом марки «КАПЕЛЬ», типов согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0696095), выпускаемые по ТУ 16.23.11-008-0145985172-2020 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ «КАПЕЛЬ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-055/03-2021, выданного 11.03.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21HM93; акта анализа состояния производства № 025-CC/02-2021, выданного 15.02.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI30. Условия хранения: в закрытых складских помещениях вдали от обогревательных приборов в горизонтальном положении с соблюдением условий, исключающих возможность их механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также обеспечивающих защиту от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, согласно группы С2 по ГОСТ 1515-69 при температуре от плюс 15 до плюс 30 градусов Цельсия, относительной влажности не более 65%. Установленный срок хранения – 1 год со дня отгрузки изделий со склада изготовителя. Срок годности (эксплуатации) – 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

11.03.2021

ПО

10.03.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Щербаков Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00171/21

Серия **RU** № **0696095**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
4418 20 000 0	Двери противопожарные деревянные со стационарным порогом марки «КАПЕЛЬ», типов: однопольные глухие тип «ДПГ-21-10 КАПЕЛЬ Е130 Гладкая левая МБ (2000*900)», (где ДПГ - дверь противопожарная глухая; «21» - габаритные размеры проема по высоте от 13 дм до 23 дм; «10» - габаритные размеры проема по ширине от 6 дм до 11 дм; КАПЕЛЬ - марка; Е130 - обозначение предела огнестойкости; левая - обозначение стороны открывания дверного полотна; МБ - обозначение цвета моноколор белый; «2000» - габаритные размеры полотна по высоте от 1300 мм до 2300 мм; «900» - габаритные размеры полотна по ширине от 600 мм до 1100 мм), толщина полотна дверей не менее 42 мм; однопольные со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету тип «ДПО-21-10 КАПЕЛЬ Е130 Гладкая левая МБ (2000*900)» (где ДПО - дверь противопожарная остекленная; «21» - габаритные размеры проема по высоте от 13 дм до 23 дм; «10» - габаритные размеры проема по ширине от 6 дм до 11 дм; КАПЕЛЬ - марка; Е130 - обозначение предела огнестойкости; левая - обозначение стороны открывания дверного полотна; МБ - обозначение цвета моноколор белый; «2000» - габаритные размеры полотна по высоте от 1300 мм до 2300 мм; «900» - габаритные размеры полотна по ширине от 600 мм до 1100 мм), толщина полотна дверей не менее 42 мм; (светопрозрачное заполнение - стекло огнестойкое многослойное тип «FC 30 (Fire Cristal)», толщиной 14 мм, выпускаемое ООО «МПК» по ТУ 23.19.9-001-31586614-2018) двупольные глухие тип «ДПГ-21-13 КАПЕЛЬ Е130 Гладкая левая МБ (2000*900+300)», (где ДПГ - дверь противопожарная глухая; «21» - габаритные размеры проема по высоте от 12 дм до 23 дм; «13» - габаритные размеры проема по ширине по ширине от 13 дм до 23 дм; КАПЕЛЬ - марка; Е130 - обозначение предела огнестойкости; левая - обозначение стороны открывания дверного полотна; МБ - обозначение цвета моноколор белый; «2000» - габаритные размеры полотна по высоте от 1300 мм до 2200 мм; «900+300» - габаритные размеры полотен по суммарной ширине от 1100 до 2000 мм), толщина полотна дверей не менее 42 мм; двупольные со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету тип «ДПО-21-13 КАПЕЛЬ Е130 Гладкая левая МБ (2000*900+300)», (где ДПО - дверь противопожарная остекленная; «21» - габаритные размеры проема по высоте от 12 дм до 23 дм; «13» - габаритные размеры проема по ширине по ширине от 13 дм до 23 дм; КАПЕЛЬ - марка; Е130 - обозначение предела огнестойкости; левая - обозначение стороны открывания дверного полотна; МБ - обозначение цвета моноколор белый; «2000» - габаритные размеры полотна по высоте от 1300 мм до 2200 мм; «900+300» - габаритные размеры полотен по суммарной ширине от 1100 до 2000 мм), толщина полотна дверей не менее 42 мм; (светопрозрачное заполнение - стекло огнестойкое многослойное тип «FC 30 (Fire Cristal)», толщиной 14 мм, выпускаемое ООО «МПК» по ТУ 23.19.9-001-31586614-2018)	ТУ 16.23.11-008-0145985172-2020 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ «КАПЕЛЬ»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Щеряков Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)