



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MH33.H00073

Срок действия с 21.08.2018

по 20.08.2021

№ 0026662

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11MH33.AHO "Центр сертификации и исследований "Метроном". 141075, РОССИЯ, Московская область, г.Королёв, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII. Телефон 8(495)223-63-87, факс 8(495)513-54-05, адрес электронной почты metronom_aa@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Двери внутренние из древесноволокнистых материалов.
ГОСТ 475-2016, ТУ 5361-001-42222401-2008
Серийный выпуск.

код ОК

ОК 034-2014 (ОКПД 2)
16.23.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5361-001-42222401-2008

код ТН ВЭД

4418 20 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «ПО «Одинцово», ОГРН: 1025004064865. Адрес: 143005, Московская область, город Одинцово, улица Баковская, дом 5, помещение 209, Российская Федерация, ИНН 5032007079

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «ПО «Одинцово», ОГРН: 1025004064865. Адрес: 143005, Московская область, город Одинцово, улица Баковская, дом 5, помещение 209, Российская Федерация, ИНН 5032007079. Телефон (495) 591-07-90; электронная почта: info@po-odintsovo.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 678-196И-2018 от 09.08.2018г. рег. № RA.RU.21ДМ80 от 11.04.2016, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метроном"; техническая документация изготовителя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

А.И. Бабаева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Булгакова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ64.B.01103

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018963

Закрытое акционерное общество «Производственное Объединение «Одинцово»
Юридический адрес: РФ, 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Баковская, 5
Фактический адрес: РФ, 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Баковская, 5
ОГРН: 1025004064865. Телефон: (495)591-07-90, факс: (495)591-07-90, адрес электронной почты: info@po-odintsovo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Производственное Объединение «Одинцово»
Юридический адрес: РФ, 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Баковская, 5
Фактический адрес: РФ, 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Баковская, 5
ОГРН: 1025004064865. Телефон: (495)591-07-90, факс: (495)591-07-90, адрес электронной почты: info@po-odintsovo.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».
Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Блоки дверные противопожарные деревянные дымогазонепроницаемые типа ДДП однопольные, двупольные сплошные и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема (см. приложение, бланк № 0016370), изготовленные по ТУ 5361-001-42222401-2012 (габаритные размеры однопольных дверей – высота 2000 мм, ширина от 600 мм до 900 мм; габаритные размеры двупольных дверей – высота 2000 мм, ширина от 1200 мм до 1800 мм).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

Код ОК 034 (ОКПД2) 16.23.11.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость.", ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость», нормируемый предел огнестойкости: EIS30 - для дверей модификаций ДДП-Д-30-01, ДДП-Д-30-02 с толщиной полотна 40 мм по комплекту КД № 5 с исполнением 3; EIS60 - для дверей модификаций ДДП-Д-60-01, ДДП-Д-60-02 с толщиной полотна 54 мм по комплекту КД № 5 с исполнением 2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 2/К1943-ФЗ, № 2/К1944-ФЗ, № 2/К1945-ФЗ, № 2/К1946-ФЗ, № 2/К1947-ФЗ, № 2/К1948-ФЗ, № 2/К1949-ФЗ, № 2/К1950-ФЗ от 28.09.2017 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Акт анализа состояния производства № 7843-АП от 06.04.2017 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

29.09.2017

по 28.09.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

В.В. Трошина

инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.В.03338

(обязательная сертификация)

ТР 0155259

(учетный номер бланка)

Блоки дверные противопожарные деревянные дымогазонепроницаемые типа ДДП однопольные сплошные и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема (стекло «Pyrobelt 16» производства фирмы «AGC FG», Чехия, толщиной 16 мм; стекло «Pyrobelt 21» производства фирмы «AGC FG», Чехия, толщиной 21мм), изготовленные по ТУ 5361-001-42222401-2012 (габаритные размеры двери – высота 2000 мм, ширина от 600 мм до 900 мм; дверное полотно с использованием цельных ДСП фирмы «Sauerland Spanplatte» Германия)

нормируемый предел огнестойкости:

EIS30 - для дверей с толщиной полотна 40 мм, по комплекту КД № 5 с исполнением 3 (в варианте со светопрозрачным заполнением используется стекло «Pyrobelt 16» производства фирмы «AGC FG», Чехия, толщиной 16 мм);

EIS60 - для дверей с толщиной полотна 54 мм, по комплекту КД № 5 с исполнением 2 (в варианте со светопрозрачным заполнением используется стекло «Pyrobelt 21» производства фирмы «AGC FG», Чехия, толщиной 21мм)

Блоки дверные противопожарные деревянные дымогазонепроницаемые типа ДДП двухпольные сплошные и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема (стекло «Pyrobelt 16» производства фирмы «AGC FG», Чехия, толщиной 16 мм; стекло «Pyrobelt 21» производства фирмы «AGC FG», Чехия, толщиной 21мм), изготовленные по ТУ 5361-001-42222401-2012 (габаритные размеры двери – высота 2000 мм, ширина от 1200 мм до 1800 мм; дверное полотно с использованием цельных ДСП фирмы «Sauerland Spanplatte» Германия)

нормируемый предел огнестойкости:

EIS30 - для дверей с толщиной полотна 40 мм, по комплекту КД № 5 с исполнением 3 (в варианте со светопрозрачным заполнением используется стекло «Pyrobelt 16» производства фирмы «AGC FG», Чехия, толщиной 16 мм);

EIS60 - для дверей с толщиной полотна 54 мм, по комплекту КД № 5 с исполнением 2 (в варианте со светопрозрачным заполнением используется стекло «Pyrobelt 21» производства фирмы «AGC FG», Чехия, толщиной 21мм)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов